

CROUZI FPE EI 30/2V DAS FP APPLIQUE PROTECMA

Fourniture et pose d'un bloc-porte simple action DAS à 2 vantaux EW 30 (pare flamme) ou EI 30(coupe feu), spécial pour locaux petite enfance avec anti-pince doigts, de type CROUZI FPE EI 30/2V DAS FP APPLIQUE PROTECMA des établissements CROUZILLES ou équivalent comprenant :

- COMPOSITION :

- Huisserie en bois exotique de 80 (mini) à 240 x 58 mm –
- 2 vantaux égaux ou inégaux en âme pleine d'épaisseur de 56 mm –
- En partie inférieure des montants, sur une hauteur de 1150 mm, mise en oeuvre de bourrelets anti- pince doigts rectangulaires coté paumelles et de bourrelets anti-pince doigts arrondis en partie centrale.
- Joints intumescents posés usine –
- Sur les chants verticaux au plan de fermeture, arrondis avec joints intumescents et languettes caoutchouc -

- FINITION :

- 2 faces en fibre prépeinte ou parement stratifié en 8/10^{ème} ou placage bois essence fine à vernir -

- FERRAGE :

- 2 paumelles de 160 x 80 mm et 2 paumelles de 160 contre-coudées par vantail –
- Fourniture de deux ferme-portes TS 91 DORMA à glissière à poser en applique -

- ASSERVISSEMENT DAS OUVERT :

- Asservissement intégré dans les glissières de type G 93 EMF (24 ou 48 Vcc type à rupture) qui intègre le dispositif d'arrêt électromagnétique.
- Ou asservissement avec deux ventouses à poser au sol ou au mur en 24 ou 48 Volts à rupture -
- Fourniture d'un boîtier de connexion avec diode anti-retour -

- OPTIONS EQUIPEMENTS :

- Oculus de dimension x Ou diamètre de ... avec vitrage EW (Pare flamme) Pyrobélite 10 / vitrage EI 30 (Coupe feu) Pyrobel 16 -
- Garnitures, béquillages, poignées de tirage... suivant besoin
- Verrouillage mécanique type CAVERS STYL BARR 2 points en applique –
- Verrouillage par anti-panique BAR 8 - NORMA - séries 80, 90 - PUSH CONTROL (JPM).
- Plaque de signalisation à poser « porte coupe feu ne pas mettre d'obstacle à la fermeture »

- OPTIONS DAS :

- Pose de deux contacts de position de sécurité (portes fermées) 10405 (EFF-EFF), placé dans les montants -
- Verrouillage DAS **fermé** d'issues de secours ou de contrôle d'accès par serrure électrique motorisée encastrée dans la traverse de l'hubrisserie de type SMA (SEVA)
- Verrouillage DAS **fermé** d'issues de secours ou de contrôle d'accès par serrures électriques motorisées en applique de type EDAS (SERSYS) –

- DIMENSIONS : x

- LOCALISATION ET QUANTITEES :