

CROUZI EI90 VVP/09 1V

Fourniture et pose d'un bloc-porte va et vient à 1 vantail double action EI 90(coupe feu), de type CROUZI EI90VVP/09 1V des établissements CROUZILLES ou équivalent comprenant:

- COMPOSITION :

- Huisserie en bois exotique– montants de 120 x 58 mm et traverse de 120 x 68 mm –
- 1 vantail en âme pleine d'épaisseur de 62 mm -
- Joints intumescents posés usine -
- Sur les chants verticaux au plan de fermeture, arrondis avec joints intumescents et languettes caoutchouc -
- BP avec système anti-dégondage du vantail, l'axe du pivot et de la crapaudine s'encastrent dans la peinture haute et basse sur le coté du vantail (et non pas par le chant arrière)

- FINITION :

- 2 faces en fibre prépeinte ou parement stratifié en 8/10ème ou placage bois essence fine à vernir -

- FERRAGE :

- Équipé de pivots Linteaux encastrés dans la traverse de l'habrisserie –
- Crapaudine à poser au sol –

- OPTIONS EQUIPEMENTS :

- Oculus de dimension x Ou diamètre de ... avec vitrage EI 90 (Coupe feu) Pyrobel 37 -
- Garnitures, poignées de tirage... suivant besoin
- Verrouillage mécanique type CAVERS STYL BARR 2 points en applique –
- Plaque de signalisation à poser « porte coupe feu à maintenir fermée »

- OPTIONS DAS :

- Pose d'un contact de position de sécurité (portes fermées) 10405 (EFF-EFF), placé dans la traverse de l'habrisserie.
- Verrouillage DAS **fermé** d'issues de secours ou de contrôle d'accès par serrures électriques motorisées encastrées dans la traverse de l'habrisserie de type SMA (SEVA)
- Verrouillage DAS **fermé** d'issues de secours ou de contrôle d'accès par serrures électriques motorisées en applique de type EDAS (SERSYS) -

- OPTIONS PROTECTIONS TYPE CROUZICHOC :

- Mise en œuvre de joints caoutchouc FLEXILODICE sur le chant du vantail –
- Protection des montants d'habrisserie par cornière en PVC 20/10° ou INOX 15/10° sur une hauteur de 1500 max –
- Protection des faces du vantail en PVC 20/10° ou INOX 15/10° sur une hauteur de 1500 max -

- DIMENSIONS : x

- LOCALISATION ET QUANTITEES :