

# CROUZI VVP/09 AEM 2V

Fourniture et pose d'un bloc-porte va et vient DAS à 2 vantaux double action EW 30 ( pare flamme ) ou EI 30( coupe feu ), de type CROUZI VVP/09 AEM 2V des établissements CROUZILLES ou équivalent comprenant :

- COMPOSITION :

- Huisserie en bois exotique– montants de 120 x 58 mm et traverse de 120 x 68 mm –
- 2 vantaux égaux ou inégaux en âme pleine d'épaisseur de 56 mm -
- Joints intumescents posés usine -
- Sur les chants verticaux au plan de fermeture, arrondis avec joints intumescents et languettes caoutchouc -
- BP avec système anti-dégondage du vantail, l'axe du pivot et de la crapaudine s'encastrent dans la penture haute et basse sur le coté du vantail (et non pas par le chant arrière)

- FINITION :

- 2 faces en fibre prépeinte ou parement stratifié en 8/10ème ou placage bois essence fine à vernir -

- FERRAGE :

- Équipé de pivots Linteaux encastrés dans la traverse de l'huissierie –
- Crapaudines à poser au sol –

- ASSERVISSEMENT DAS OUVERT :

- Asservissement avec un Arrêt Electro Magnétique ( AE2M ) intégré aux pivots en 24 ou 48 Volts à rupture -
- Fourniture d'un boîtier de connexion avec diode anti-retour -

- OPTIONS EQUIPEMENTS :

- Oculus de dimension ..... x .... Ou diamètre de ... avec vitrage EW ( Pare flamme ) Pyrobélite 10 / vitrage EI 30 ( Coupe feu ) Pyrobel 16 -
- Garnitures, poignées de tirage... suivant besoin
- Verrouillage mécanique type CAVERS STYL BARR 2 points en applique –
- Plaque de signalisation à poser « porte coupe feu ne pas mettre d'obstacle à la fermeture »

- OPTIONS DAS :

- Pose de 2 contacts de position de sécurité (portes fermées) 10405 (EFF-EFF), placés dans la traverse de l'huissierie.
- Verrouillage DAS **fermé** d'issues de secours ou de contrôle d'accès par serrures électriques motorisées encastrées dans la traverse de l'huissierie de type SMA (SEVA) -
- Verrouillage DAS **fermé** d'issues de secours ou de contrôle d'accès par serrures électriques motorisées encastrées dans la traverse de l'huissierie ou à poser en applique de type EDAS/2V/E (SERSYS).

- OPTIONS PROTECTIONS TYPE **CROUZICHOC** :

- Mise en œuvre de joints caoutchouc FLEXILODICE sur les chants des vantaux –
- Protection des montants d'huissierie par cornière en PVC 20/10° ou INOX 15/10° sur une hauteur de 1500 max –
- Protection des faces des vantaux en PVC 20/10° ou INOX 15/10° sur une hauteur de 1500 max -

- DIMENSIONS : ..... x .....

- LOCALISATION ET QUANTITEES : .....